

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa motopompy pożarniczej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaszewie.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wymagane parametry techniczne minimalne
1.	Motopompa pożarnicza	<p>Silnik: typ: silnik benzynowy, dwusuwowy, 2 cylindrowy, chłodzony wodą, moc min. 60 KM, pojemność skokowa: min. 804 cm³, pojemność zbiornika paliwa min: 24 l, typ paliwa: benzyna bezołowiowa 95, elektroniczny wtrysk paliwa, elektroniczny układ zapłonowy, automatyczny system dozowania do paliwa.</p> <p>Pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typ: jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa, pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa) - wysokość ssania 1,5 m- przy ciśnieniu 8 bar: min 2 l/min - wysokość ssania 7,5 m – przy ciśnieniu 8 bar: min. 1 l/min <p>Czas zasysania: dla wysokości ssania 1,5 m – min 5s, dla wysokości 6 m – min. 23 s.</p> <p>Wymiary, ciężar- motopompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa motopompy kompletnej gotowej do pracy: max do 135 kg <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ładowarka akumulatorowa, statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/35W, skrzynka z tworzywa sztucznego z narzędziami
2.	Osprzęt	<ul style="list-style-type: none"> - smok ssawny pływający z nasadą obrotową 110 i ruchomą głowicą - wąż sportowy ssawny W110 - 2 szt. (min. długość 2,4 m – 1 szt.) - wąż strażacki tłoczny W75 powlekany/wzmacniany min. 15 bar i dł. 20 mb – 2 szt. - wąż strażacki tłoczny W52 powlekany/wzmacniany min. 15 bar i dł. 20 mb – 2 szt. – 4 szt. - rozdzielacz kulowy RK-75/52-75-52 – 1 szt. (materiał: odlewy aluminiowe, uszczelki gumowe, szczelność 1,8 MPa)

		- prądownica 52 wodna PW-52/R – 2 szt. (materiał: odlewy aluminiowe, PCV, uszczelki – guma, średnica dyszy wylotowej – 12 mm).
--	--	--

2. Motopompa musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP uzyskane zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.), a także certyfikaty i gwarancję na dostarczony sprzęt.
3. Motopompa musi być zgodna z normą PN-EN 14466 (PFPN 10-1500).
4. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, należy załączyć kopie odpowiednich świadectw potwierdzających parametry dostarczonego sprzętu.